

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.		
28	Агв колонки			
29	Умывальники			тех. испр. смет
30	Раковины			тех. испр. смет
31	Водопроводные трубы	п.м		сметная группа - 4, Вент-З
32	Унитазы	шт.		тех. испр. смет
33	Смывные бочки			тех. испр. смет
34	Канализационные трубы	п.м		тех. испр. смет
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м		
36	Ванны	шт.		тех. испр. смет
37	Души			
38	Колонки газовые или на твердом топливе			
39	Трубы газовые	п.м		
40	Плиты			
41	Электрические плиты	шт.		
42	Телевидение	общая антенна		
43	Лифты	шт.		
44	Световая электропроводка	п.м		
45	Силовая электропроводка	п.м		
46	Вводные устройства	шт.	1	ревисия
47	Электрощитов			
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м		
49	Мусоропроводный ствол			
50	Балконные и лоджии			
51	Эркеры			
52	Лестницы:			
53	Ступени			тех. испр. смет
54	Площадки	кв.м		тех. испр. смет
55	Ограждения	п.м	6	ревисия
56	Мусоросборные камеры			
57	Бойлеры			
58	Тепловые узлы		1	ревисия
59	Водоподкачка			
60	Помойные ямы	шт.		
61	Надворные туалеты			
62	Деревянные мусоросборники			
63	Бельевая площадка			
64	Грибки			
65	Песочницы			
66	Хозяйственные кладовки			
67	Хозяйственные сараи (дровяные)			
68	Комплексные детские площад.			
69	Скамейки			
70	Контейнерные площадки			
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м		
72	Комплексные спортивные площадки			
73	Отмостки			тех. испр. смет
74	Цоколя	кв.м	17	трей ревизия, окраска

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

3. Выводы и предложения требуется прошивка опрессовка системы что система труб КВС 4.0
вентилей ревизия вводного вент-ва
теплого узла, ремонт, окраска цоколя.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Каз Казантаева А.М.

Члены комиссии: Мур / Муромова М.Е.
Теркин Л.В.