

АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания

адрес _____ 2021 г.
Дом № 35/4 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Курмузова
ООО «ЖРЭУ №5» _____

Общие сведения по строению
Год постройки 1962 Материал стен кирпич
Число этажей 5 Наличие подвала тех. подполье

1. Результаты осмотра и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Казантаевой А.М.
И членов Мурабеева М.С. рабочих Асанова Б.И.
Представителя общественного домового комитета _____
Произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			<u>отрег. совет ижд.</u>	
2.	Стены каменные	куб		<u>тех. испр. совет</u>	
3.	Стены деревянные	кв. м			
4.	Перегородки деревянные				
5.	Несогреваем.				
6.	Чердачное перекрытие	кв. м			
7.	Междуэтажное перекрытие			<u>тех. испр. совет</u>	
8.	Перекрытие санузлов			<u>тех. испр. совет</u>	
9.	Подвальное перекрытие				
10.	Стропила	п.м			
11.	Обрешетка кровли	кв.м			
12.	Кровля	<u>м²</u>	<u>30</u>	<u>ремонт</u>	
13.	Водосточные трубы	п.м			
14.	Внутренний водосток				
15.	Дощатые полы				
16.	Паркетные полы				
17.	Линолеум или синтетические				
18.	Плиточные полы				
19.	Прочие полы			<u>тех. испр. совет</u>	
20.	Оконные переплеты	кв.м		<u>тех. испр. совет</u>	
21.	Двери внутренние	шт.		<u>тех. испр. совет</u>	
22.	Наружные двери			<u>тех. испр. совет</u>	
23.	Фасад- наружная отделка	кв.м		<u>тех. испр. совет</u>	
24.	Трубы центрального отопления	п.м		<u>проектировка / опрессовка</u>	
25.	Радиаторы	секции			
26.	Параллельное или калориферное	кв.м.			

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			
28	Агв колонки				
29	Умывальники				тех. испр. сост.
30	Раковины				тех. испр. сост.
31	Водопроводные трубы	п.м			тех. испр. сост.
32	Унитазы	шт.			тех. испр. сост.
33	Смывные бочки				тех. испр. сост.
34	Канализационные трубы	п.м			тех. испр. сост.
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м			
36	Ванны	шт.			тех. испр. сост.
37	Души				
38	Колонки газовые или на твердом топливе				
39	Трубы газовые	п.м			
40	Плиты				
41	Электрические плиты	шт.			
42	Телевидение	общая антенна			
43	Лифты	шт.			
44	Световая электропроводка	п.м			
45	Силовая электропроводка	п.м			
46	Вводные устройства	шт.	1	ревизия	
47	Электрощитов				
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			
49	Мусоропроводный ствол				
50	Балконные и лоджии				
51	Эркеры				
52	Лестницы:				
53	Ступени				тех. испр. сост.
54	Площадки	кв.м			тех. испр. сост.
55	Ограждения	п.м	7	ревизия	
56	Мусоросборные камеры				
57	Бойлеры				
58	Тепловые узлы		1	ревизия	
59	Водоподкачка				
60	Помойные ямы	шт.			
61	Надворные туалеты				
62	Деревянные мусоросборники				
63	Бельевая площадка				
64	Грибки				
65	Песочницы				
66	Хозяйственные кладовки				
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				
68	Комплексные детские площад.				
69	Скамейки				
70	Контейнерные площадки				
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			
72	Комплексные спортивные площадки				
73	Отмостки				тех. испр. сост.
74	Цоколя	кв.м	17	ремонт, асфальт	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6



ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения требуется промазка опрессовка системы, цемент. отдел, ревизия вального уст-ва, ремонт потолка, ремонт ограждения на 2/м (гарма)

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:  Казантаева А.М.

Члены комиссии:  Муравьева М.Е.
 Алексеев В.С.