

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

23 марта 2021 г.

Дом № 57 строение (корпус) по ул. (пер.) Н.Козинская
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	1165,	Треб.ремонт кв.33	требуется кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	дощатые	кв.м			

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	КВ.М		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»	6	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23		фасад-наружн. отделка	м/п	180	частичный ремонт швов	
24		труб. цент. отоп.	п-м	451	смена разводки ц/о	Восстановление ц/о на л/кл. 1-6п.
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	КВ.М			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	195	треб.смена стояков ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	34	ремонт требуется	технически исправном состоянии
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40	Плиты		шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт	-		
45		световая электропроводка	п-м	1050	треб.смета эл.проводки	
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощитов	»	1	ревизия	
49		вентиляционные стволы и	п-м			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -

-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о-451м/п, смена стояков ХВС-195 м/п, смена эл.проводки- 1050 м/п, частичный ремонт швов- 180 м/п, ревизия запорн.арматуры- 2 шт. треб.ремонт кровли над кв.№ 33, частичный ремонт труб канализации- 34 м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)