

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

23 марта 2021 г.

Дом № 13 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул.Пестеля  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1986г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, инженера ЖРЭУ-10 Сулимовой Т.А.

и членов: техника Федяшиной В.Е..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент	м2	225	ремонт и окраска	
2	Стены панельные	куб.		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	ремонт не требуется	технически исправном состоянии
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		
15	П	дошатые	кв.м		

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20		оконные перепл.	кв.м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружные	»		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
23		фасад-наружн. отделка меж.пан.швы	кв.м	1210	ремонт треб.	
24		труб. цент. отоп.	п-м	483	треб.смена труб п/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31		водопров. трубы	м/п	225	треб смена стояков ХВС	
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	128	ремонт треб.	
35		трубы горяч. вод.	м/п	450	смена разводки стояков ГВС	
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не требуется	технически исправном состоянии
40			шт			
41			»			
42		электрические	»			
43		телевидение	общ. ант.			
44		лифты	шт			
45		световая электропроводка	п-м	1200	треб.смена эл.проводки	Кап.ремонт
46		силовая электропроводка	»			
47		вводные устройства	шт			
48		электрощиков	»	1	ремонт не требуется	технически исправном состоянии



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования, исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования -

Выводы и предложения, требуется : ремонт и окраска цоколя-225 м<sup>2</sup>, ремонт отмостки-186 м<sup>2</sup>, смена труб п/о- 483 м/п, смена стояков ХВС- 225 м/п, смена труб ГВС-450 м/п, ревизия запорной арматуры- 2 шт.,смена эл.проводка- 1200м/п. треб.ремонт входных ступеней- 5 шт. ремонт швов- 1210кв.м.

Председатель комиссии:  (Т.А.Сулимова)

Члены комиссии:

 (В.Е.Федяшина)