

общего (весеннего) осмотра здания

архиве \_\_\_\_\_ 2017 г.  
 Дом № 14 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) М. Ковалев  
 Жилищно – эксплуатационный участок № 000 "МТ" \_\_\_\_\_ гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки 1965  
 Материал стен Кирпично-пан.  
 Число этажей 5  
 Наличие подвала есть

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, ст. инженера ЖЭУ Мирзоевой С.А.  
 и членов: мастера \_\_\_\_\_ рабочий Марущев А.С.  
 председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			в удов. сост.	
2	Стены каменные	куб.			
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	в удов. сост.	
8		санузлов	»		
9		подвальное	»		
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	в удов. сост.	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м		удов. соб.	
21		двери внутрен.	шт.		— а —	
22		наружные	»		— а —	
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		— и —	
24	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	отопление	труб. цент. отоп.	п-м		удов. соб.
25			радиаторы	секц		
26			параллельное или калориферное	кв.м		
27			печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28			АГВ колонки	»		
29			уmyвальные	»		
30		канализац.	раковины	»		
31			водопров. трубы	»		удов. соб.
32			унитазы	шт		
33		водопровод	сmyвные бочки	»		
34			канализ. трубы	п-м		удов. соб.
35		трубы горяч. вод.	»			
36		ванны	шт			
37		души	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м			
40		плиты		шт		
41				»		
42	электрические		»			
43	телевидение	обш. ант.				
44	лифты	шт				
45	световая электропроводка	п-м		три ревизии	кан. ревиз.	
46	силовая электропроводка	»		ревизия	кан. ревиз.	
47	вводные устройства	шт		ревизия		
48	электрощитов	»	1	ревизия		



ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования \_\_\_\_\_
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_
8. Выводы и предложения \_\_\_\_\_

Требуется промывка и  
адресована цоо, канитальной р-т  
сигналов и световой эл. проводка,

Подписи:

Председатель комиссии: *Сорожов С.А.*

Члены комиссии: *Смоуши Д.С.*