

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			
28	Агв колонки				
29	Умывальники				тех. центр. сост.
30	Раковины				тех. центр. сост.
31	Водопроводные трубы	п.м	7		ремонт, замена вент. - в шт
32	Унитазы	шт.			тех. центр. сост.
33	Смывные бочки				тех. центр. сост.
34	Канализационные трубы	п.м	4		замена труб
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м			
36	Ванны	шт.			тех. центр. сост.
37	Души				
38	Колонки газовые или на твердом топливе				
39	Трубы газовые	п.м			
40	Плиты				
41	Электрические плиты	шт.			
42	Телевидение	общая антенна			
43	Лифты	шт.			
44	Световая электропроводка	п.м			
45	Силовая электропроводка	п.м			
46	Вводные устройства	шт.	1		ревисия
47	Электрощитов	шт.	12		ревисия (на месте)
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			
49	Мусоропроводный ствол				
50	Балконные и лоджии				
51	Эркеры				
52	Лестницы:				
53	Ступени				тех. центр. сост.
54	Площадки	кв.м			тех. центр. сост.
55	Ограждения	п.м	6		ремонт
56	Мусоросборные камеры				
57	Бойлеры				
58	Тепловые узлы		1		ревисия
59	Водоподкачка				
60	Помойные ямы	шт.			
61	Надворные туалеты				
62	Деревянные мусоросборники				
63	Бельевая площадка				
64	Грибки				
65	Песочницы				
66	Хозяйственные кладовки				
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				
68	Комплексные детские площад.				
69	Скамейки				
70	Контейнерные площадки				
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			
72	Комплексные спортивные площадки				
73	Отмостки				тех. центр. сост.
74	Цоколя	кв.м	19		ремонт, окрашка

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения оштукатурка, окраска, смена
ц.о., смена труб, ц.о. хвс, канализация
ремонт вводного узла, ремонт, окраска цоколя
панелей, эл. счет

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Каз Казантаева А.М.

Члены комиссии: Мур Мухоморова М. Е.
Алексеев В. И.