

АКТ

Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 04» октября 2021г.

Дом № 11 или строение (корпус) по ул. (пер.) Больничная
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1986 г. Материал стен - кирпичный
Число этажей - 5 (пять) Наличие подвала - Есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Кулешова Ю.В. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша (треб.кап.ремонт кровли-565,5 м2)
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт не требуется.
- д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
- е) подвальные помещения – ремонт не требуется.
- ж) отмостка вокруг здания - ремонт не требуется.
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о. замена труб ц/о- 8 м/п. смена разводки стояков ХВС-107м/п.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло, ул.Болдина,20
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки-740 м/п.

2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: кап. ремонт кровли- 565,5 м2, смена эл.проводки-740м/п. Замена труб ц/о-8 м/п. Смена разводки стояков ХВС-107м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Кулешов Ю.В. 