

АКТ

Общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

« 06 » октября 2021г.

Дом № 100 или строение (корпус) по ул. (пер.) М.Горького
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1988г. Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять) Наличие подвала - есть

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника _____ в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша – ремонт не требуется.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт и окраска цоколя-250м².
- д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
- е) подвальные помещения -смена стояков ХВС-214м/п. смена стояков и разводки ц/о- 538 м/п,
- ж) отмостка вокруг здания – треб.ремонт отмостки- 140 м²
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло- М.Горького, 92.
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки-1200м/п

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц - обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки 1200 м/п. смена стояков ХВС-214м/п, смена стояков и разводки ц/о-538м/п, ремонт и окраска цоколя- 250м², ремонт отмостки-140м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. _____

Члены комиссии: техник Федяшина В.Е. _____

слесарь _____