

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«6» октября 2001 г.

Дом № 4 или строение (корпус) \_\_\_\_\_  
по ул. (пер.) С. Разина \_\_\_\_\_  
Домоуправления № 40 города «СД» МЗК \_\_\_\_\_

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен панельное  
Число этажей 5 наличие подвала нет, нет.

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Л. В. Рожков С. А.  
членов комиссии, представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

и членов местного комитета профсоюза \_\_\_\_\_  
в присутствии техника \_\_\_\_\_ произвела проверку готовности к эксплуатации  
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост.

б) чердачное помещение и его вентиляция \_\_\_\_\_

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания \_\_\_\_\_

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в удов. сост.

е) подвальные помещения в удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания треб. кап. ремонт.

з) система центрального отопления треб. кап. ремонт.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло ТЭЦ Победа, 9

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные произведена ревизия  
запор. арматура упр.

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) \_\_\_\_\_

м) электрохозяйство \_\_\_\_\_

2. Обеспеченность: \_\_\_\_\_

а) котельных – топливом \_\_\_\_\_

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) \_\_\_\_\_  
(указать запас в днях на систему в целом)

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

### Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

И.И. Иванов С.С. Петров