

АКТ

Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 14» октября 2021г.

Дом № 67 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина
ООО «Жилищное РЭУ №10»

Общие сведения по строению

Год постройки 1979 г. Материал стен - панельный
Число этажей - 5 (пять) Наличие подвала - техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Исаева М.Г. в присутствии техника Федяшиной В.Е. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) крыша – кап.ремонт кровли- 830 м²,ремонт карнизных плит-13м/п.
кап.ремонт межпанельных швов-1240м/п.
- б) чердачное помещение и его вентиляция
- в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
- г) фасад здания – ремонт балконных плит-5 шт.
- д) входные двери и оконные переплеты – уст-ка недостающих рам- 17 шт.
- е) подвальные помещения – ремонт не требуется.
- ж) отмостка вокруг здания – треб.ремонт отмостки- 125м²
- з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
смена разводки ц/о-402м/п.
- и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло-КЭМЗ .
- к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
- л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
- м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, требуется смена эл.проводки- 810 м/п


2. Обеспеченность:


- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -
обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: смена эл.проводки-810 м/п. кап.ремонт межпанельных швов-1240 м/п,
Смена разводки ц/о-402м/п,ремонт отмостки-125м²,кап.ремонт кровли-830м²,
Ремонт балконных плит-5 шт.,ремонт карнизных плит-13 м/п.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : техник Федяшина В.Е. 

слесарь Исаев М.Г. 