

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			-
28	Агв колонки				-
29	Умывальники				Техн. инсп. сост.
30	Раковины				Техн. инсп. сост.
31	Водопроводные трубы	п.м	5,2		каменные свинц. паяные швы
32	Унитазы	шт.			Техн. инсп. сост.
33	Смывные бочки				Техн. инсп. сост.
34	Канализационные трубы	п.м	2,8		каменные фрезин
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м			-
36	Ванны	шт.			Техн. инсп. сост.
37	Души				-
38	Колонки газовые или на твердом топливе				-
39	Трубы газовые	п.м			-
40	Плиты				-
41	Электрические плиты	шт.			-
42	Телевидение	общая антенна			-
43	Лифты	шт.			-
44	Световая электропроводка	п.м			-
45	Силовая электропроводка	п.м			-
46	Вводные устройства	шт.	1		каменные скрутки
47	Электрощитов	шт	10		ревизия
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			-
49	Мусоропроводный ствол				-
50	Балконные и лоджии	шт.	4		разрушение козырьков
51	Эркеры				-
52	Лестницы:				-
53	Ступени	шт.	3		каменные скелов
54	Площадки	кв.м	6,4		разруши. покрытие
55	Ограждения	п.м	10,5		отсутствие опоры.
56	Мусоросборные камеры				-
57	Бойлеры				-
58	Тепловые узлы	шт.	1		нефронтальность, отсут. при. - 1 у
59	Водоподкачка				-
60	Помойные ямы	шт.			-
61	Надворные туалеты				-
62	Деревянные мусоросборники				-
63	Бельевая площадка				-
64	Грибки				-
65	Песочницы				-
66	Хозяйственные кладовки				-
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				-
68	Комплексные детские площад.				-
69	Скамейки				-
70	Контейнерные площадки				-
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			-
72	Комплексные спортивные площадки				-
73	Отмостки	м ²	5,5		каменные выбоины
74	Цоколя	кв.м	8,2		отслоение краски


2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения требуется правка, опрессовка системы в/о, смена труб в/о, ХВС, вентили, труб канализ., ревизия водного устр-ва, Эл. щитов, теплового узла, смена разводки в/о, ремонт сантех, разводка ограждений, ремонт и окраска цоколя, ремонт балконного кит.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии:  СИБИРСКАЯ Т.А.
Члены комиссии: Журавлева М.Е.
Журавлев В.М.