

АКТ  
Общего (весеннего) осмотра здания

март 2022 г.

Дом № 71 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. (пер.) С. Щедрина  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки 1973      Материал стен кирпич  
Число этажей 5      Наличие подвала есть

**1. Результаты осмотра и проведение испытания**

Комиссия в составе председателя, МАСТЕРА ООО «ЖРЭУ №5» СИБИРСКОЙ Т.А.  
И членов Журавлевой М.Э. рабочих Лукин В.М.  
Представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_  
Произвели осмотр вышеуказанного строения \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			<u>отред. сост. неврн.</u>	
2.	Стены каменные	куб		<u>техн. испр. сост.</u>	
3.	Стены деревянные	КВ. М		—	
4.	Перегородки деревянные			—	
5.	Несогреваем.			—	
6.	Чердачное перекрытие	КВ. М		—	
7.	Междуэтажное перекрытие			<u>техн. испр. сост.</u>	
8.	Перекрытие санузлов			<u>техн. испр. сост.</u>	
9.	Подвальное перекрытие			<u>техн. испр. сост.</u>	
10.	Стропила	п.м		—	
11.	Обрешетка кровли	КВ.М		—	
12.	Кровля	<u>м<sup>2</sup></u>	<u>110</u>	<u>протечка кровли под кв. 12, 16, 32, 33, 34, 27</u>	
13.	Водосточные трубы	п.м		—	
14.	Внутренний водосток			—	
15.	Дощатые полы			—	
16.	Паркетные полы			—	
17.	Линолеум или синтетические			—	
18.	Плиточные полы			—	
19.	Прочие полы,			<u>техн. испр. сост.</u>	
20.	Оконные переплеты	КВ.М		<u>техн. испр. сост.</u>	
21.	Двери внутренние	шт.		<u>техн. испр. сост.</u>	
22.	Наружные двери			<u>техн. испр. сост.</u>	
23.	Фасад- наружная отделка	КВ.М		<u>техн. испр. сост.</u>	
24.	Трубы центрального отопления	п.м шт.	<u>6,6 7</u>	<u>проливка, опрессовка</u>	<u>наличие свищей, перегиб и т.п.</u>
25.	Радиаторы	секции		<u>техн. испр. сост.</u>	
26.	Параллельное или калориферное	КВ.М.		—	

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			
28	Агв колонки				техн. испр. сост
29	Умывальники				техн. испр. сост
30	Раковины				камп. свинц., нулевой шпинг. - 6 шт
31	Водопроводные трубы	п.м	6,8		техн. испр. сост
32	Унитазы	шт.			техн. испр. сост
33	Смывные бочки				техн. испр. сост
34	Канализационные трубы	п.м	8,2		камп. т.фреон
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м			
36	Ванны	шт.			техн. испр. сост
37	Души				
38	Колонки газовые или на твердом топливе				
39	Трубы газовые	п.м			
40	Плиты				
41	Электрические плиты	шт.			
42	Телевидение	общая антенна			
43	Лифты	шт.			
44	Световая электропроводка	п.м			
45	Силовая электропроводка	п.м			
46	Вводные устройства	шт.	1		камп. сирена
47	Электрощитов	шт.	30		резерв
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			
49	Мусоропроводный ствол				
50	Балконные и лоджии	шт.	8		разрушение казурька
51	Эркеры				
52	Лестницы:				
53	Ступени	шт.	12		камп. скалов
54	Площадки	кв.м	18		разруш. покрытие
55	Ограждения	п.м	22		отсут. покрытие
56	Мусоросборные камеры				
57	Бойлеры				
58	Тепловые узлы	уз.	1		отсут. проект.
59	Водоподкачка				
60	Помойные ямы	шт.			
61	Надворные туалеты				
62	Деревянные мусоросборники				
63	Бельевая площадка				
64	Грибки				
65	Песочницы				
66	Хозяйственные кладовки				
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				
68	Комплексные детские площад.				
69	Скамейки				
70	Контейнерные площадки				
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			
72	Комплексные спортивные площадки				
73	Отмостки	м <sup>2</sup>	18		камп. вобал
74	Цоколя	кв.м	9		отсутствие краски

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования \_\_\_\_\_
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_

8. Выводы и предложения

*требуется правка, опрессовки системы Ч/О, смена труб Ч/О, ХВС, вентилей, смена труб канализ., ревизия ввизной устр-ва, з. щитов, теплового узла, ремонт балконов, ремонт спутника, монтаж ограждения на ч/к., ремонт отмостки, ремонт, окраска цоколя.*

**ПОДПИСИ:**

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

*[Подпись]* СИБИРСКАЯ Т.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

*[Подпись]* Журавлева М.Е.

*[Подпись]* Лукицкий М.