

АКТ

общего (осеннего) осмотра здания (о готовности к зиме)

«17 октября» 2002 г.

Дом № 4 или строение (корпус) _____
по ул. (пер.) С. Разина
Домоуправления № 10 города ООО ТЭЖ

Общие сведения по строению

Год постройки 1969 материал стен панельный
Число этажей 5 наличие подвала тех. подполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме:

Комиссия в составе председателя, инженера управления домами Морозовой ЕА
членов комиссии, представителя общественного домового комитета _____

и членов местного комитета профсоюза _____
в присутствии техника _____ произвела проверку готовности к эксплуатации
в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) крыша в удов. сост. или

б) чердачное помещение и его вентиляция _____

в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания в удов. сост.

г) фасад здания в удов. сост.

д) входные двери и оконные переплеты в. удов. сост.

е) подвальные помещения в. удов. сост.

ж) отмостка вокруг здания треб. кап.рем.

з) система центрального отопления треб. кап.рем.

и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло на объект 9

к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные производятся ревизия
запор. арматура

л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей) _____

м) электрохозяйство _____

2. Обеспеченность: _____

а) котельных – топливом _____

(указать запас в днях на систему в целом)

б) жителей – углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением) _____

в) уборочным инвентарём, спецодеждой и песком для посыпки улиц обеспечены

Выводы и предложения

Дом готов к отопительному сезону в зимний период.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

С.В. Митрофанова