

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

3 марта 2022 г.

Дом № 3 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул.Белинского  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1997г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 ( пять)

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. \_\_\_\_\_  
и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е. \_\_\_\_\_  
председателя общественного домового комитета \_\_\_\_\_  
произвели осмотр вышеуказанного строения. \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЭУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	м/п	780	треб.ремон швов	кап.ремонт швов
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	619	треб.кап.ремонт кв.40 и л/клеток	кап.ремонт
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			

15	Полы	дошатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17		линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21		двери внутрен.	шт.		
22		наружные	»	2	ремонт не треб.
23	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	фасад-наружн. отделка	м/п	780	ремонт швов
24		труб. цент. отоп.	п-м	220	треб.смена труб ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»	210	треб.замена труб ХВС и стояков
32		унитазы	шт		
33		смыивные бочки	»		
34		канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.
35		трубы горяч. вод.	»	250	смена стояков ГВС
36	Плиты	ванны	шт		
37		душ	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		треб. окраска
40			шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ. ант.		
44		лифты	шт	-	
45		световая электропроводка	п-м	360	треб.смена эл.проводки
46		силовая электропроводка	»		Кап.ремонт



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-

- 
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-

---

---

---

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

---

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.

---

---

---

Выводы и предложения, требуется : ремонт межпанельных швов- 780 м/п, кап.ремонт кв.40 кровли-619 м<sup>2</sup>, смена труб ХВС и стояков- 210 м/п, смена стояков ГВС- 250 м/п, смена эл.проводки- 360 м/п, ремонт отмостки-98 м<sup>2</sup>, ремонт и окраска цоколя- 120 м<sup>2</sup>. треб. ремонт ступеней-2шт. ревизия и замена задвижек- 2 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)

 (В.Е.Федяшина)