

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			-
28	Агв колонки				-
29	Умывальники				техн. испр. сост.
30	Раковины				техн. испр. сост.
31	Водопроводные трубы	п.м	2		кашт. свиль, перегиб шлангов - 4шт.
32	Унитазы	шт.			техн. испр. сост.
33	Смывные бочки				техн. испр. сост.
34	Канализационные трубы	п.м	1,8		кашт. трубки
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м шт	2,5 3		кашт. свиль, перегиб шлангов.
36	Ванны	шт.			техн. испр. сост.
37	Души				-
38	Колонки газовые или на твердом топливе				-
39	Трубы газовые	п.м			-
40	Плиты				-
41	Электрические плиты	шт.			-
42	Телевидение	общая антенна			-
43	Лифты	шт.			-
44	Световая электропроводка	п.м			-
45	Силовая электропроводка	п.м			-
46	Вводные устройства	шт.	1		наличие шруток
47	Электрощитов				-
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			-
49	Мусоропроводный ствол				-
50	Балконные и лоджии	шт.	2		фурники, кофры.
51	Эркеры				-
52	Лестницы:				-
53	Ступени	шт.	2		кашт. сколов
54	Площадки	кв.м	4,4		фурники, покрытие.
55	Ограждения	п.м	7,8		обсут. покрытие.
56	Мусоросборные камеры				-
57	Бойлеры				-
58	Тепловые узлы	уз	1		обсут. герметичности
59	Водоподкачка				-
60	Помойные ямы	шт.			-
61	Надворные туалеты				-
62	Деревянные мусоросборники				-
63	Бельевая площадка				-
64	Грибки				-
65	Песочницы				-
66	Хозяйственные кладовки				-
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				-
68	Комплексные детские площад.				-
69	Скамейки				-
70	Контейнерные площадки				-
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			-
72	Комплексные спортивные площадки				-
73	Отмостки	м ²	98		кашт. выбоин.
74	Цоколя	кв.м	6,4		отслоение краски.

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения *требуется проверка системы ц/о с/иш труб ц/о, ХВС, ГВС, вентилей, труб канализ., ремонт балконов, ремонт ступинок поцудок, окруженное ил. м/л. рубрика вводного уст-ва, ремонт отливов, ремонт окраски цоколя.*

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ *Т.А. Сибирская*

Члены комиссии: _____

Журавлева М.Е.
Лукин В.М.