

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

2 марта 2022 г.

Дом № 51 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул. М. Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1985г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____
и членов: инженера Сулимовой Т.А., техника Федяшиной В.Е.. _____
председателя общественного домового комитета _____
произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
2	Стены каменные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	31 Треб.ремонт шиферн. кровли	
13		водосточные трубы	п-м	25 Треб.текущ.ремонт	
14		внутрен. водосток	»		
15	П	дошатые	кв.м		

16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м	ремонт не треб. треб.заменить	Технически исправном состоянии Кап.ремонт	
21		Оконные блоки	шт.			
22		двери внутрен.	шт.			
23		наружные	»	.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
24		фасад-наружн. отделка	кв.м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
25		труб. цент. отоп.	п-м	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
26	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	радиаторы	секц			
27		параллельное или калориферное	кв.м			
28		печи на тверд. или газов. топл.	шт			
29		АГВ колонки	»			
30		умывальники	»			
31		раковины	»			
32		водопров. трубы	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии	
33		канализаци..				
34		водопровод	унитазы	шт		
35		смывные бочки	»			
36		канализ. трубы	п-м	18	частичн.смена канализац.труб	
37		трубы горяч. вод.	»	-		
38		ванны	шт			
39		души	»			
40	Плиты	колонки газов. или на тверд. топл.	»			
41		трубы газовые	п-м	65	треб.окраска	
42			шт			
43			»			
44		электрические	»			
45		телевидение	общ.			
46			ант.			
47		лифты	шт	-		
48		световая электропроводка	п-м	ремонт не треб. ревизия	Технически исправном состоянии	
49		силовая электропроводка	»			
		вводные устройства	шт			
		электрощитов	»	1		
		вентиляционные стволы и	п-м			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

Выводы и предложения - требуется : ремонт балконных плит - 4 шт., частичная смена канализ.труб-18 м/п, смена задвижки ц/о - 2шт.ревизия, ремонт шиферной кровли-31кв.м, треб.текущий ремонт водосточных труб 25м/п,треб.замена оконных блоков- 20 шт. окраска газовых труб-65м/п.,ревизия эл.щитов-1 шт. ремонт балконов-4 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)

_____ (В.Е.Федяшина)