

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			
28	Агв колонки				техн. испр. сост.
29	Умывальники				техн. испр. сост.
30	Раковины				капит. свинц. герметизация - 4м
31	Водопроводные трубы	п.м	4, 1		техн. испр. сост.
32	Унитазы	шт.			техн. испр. сост.
33	Смывные бочки				техн. испр. сост.
34	Канализационные трубы	п.м	5		капит. трещины
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м			
36	Ванны	шт.			техн. испр. сост.
37	Души				
38	Колонки газовые или на твердом топливе				
39	Трубы газовые	п.м			
40	Плиты				
41	Электрические плиты	шт.			
42	Телевидение	общая антенна			
43	Лифты	шт.			
44	Световая электропроводка	п.м			
45	Силовая электропроводка	п.м			
46	Вводные устройства	шт.	1		капит. скрутки
47	Электрощитов	шт.	18		ревизия
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м			
49	Мусоропроводный ствол				
50	Балконные и лоджии	шт.	3		разрушение плит
51	Эркеры				
52	Лестницы:				
53	Ступени	шт.	8		капит. сколов
54	Площадки	кв.м	3,7		разруш. покрытие
55	Ограждения	п.м	10		отсут. покрытие
56	Мусоросборные камеры				
57	Бойлеры				
58	Тепловые узлы				
59	Водоподкачка				
60	Помойные ямы	шт.			
61	Надворные туалеты				
62	Деревянные мусоросборники				
63	Бельевая площадка				
64	Грибки				
65	Песочницы				
66	Хозяйственные кладовки	шт.	6		разрушение кладовых стел, отпадает земля в подвале
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				
68	Комплексные детские площад.				
69	Скамейки				
70	Контейнерные площадки				
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			
72	Комплексные спортивные площадки				
73	Отмостки	м ²	15		капит. выбоин.
74	Цоколя	кв.м	8,8		отслоение краски

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения требуется промывка, опрессовка системы Ц/О с использованием Ц/О, ХВС канализации вентилируемой решетки в свободном и закрытом состоянии на укладке, ремонт баков, ремонт ступицы, ремонт оура, ремонт на укл. ремонт кранов, ремонт втлостки, ремонт, окрашивание цоколя.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ *Т.А.* Сибирская Т.А.

Члены комиссии: _____ *А.С. Сурабилова М.Е.*
_____ *Иванов В.М.*
_____ *И.И.*