

АКТ

Общего(осеннего) осмотра здания(о готовности к зиме)

« 17 » октября 2022г.

**Дом № 38 или строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина
ООО «Жилищное РЭУ №10»**

Общие сведения по строению

Год постройки 1978г. Материал стен -панельный

Число этажей - 9 (девять) Наличие подвала - техподполье

Результаты проверки готовности жилого дома к зиме

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №10» Т.А.Сулимовой, членов комиссии, представителя общественного домового комитета слесаря- сантехника Красилина А.А. в присутствии инженера Сулимовой Т.А. произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях вышеуказанного строения и установила:

- 1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:**
 - а) крыша – не требуется ремонта .
 - б) чердачное помещение и его вентиляция
 - в) водосточные трубы и покрытия выступающих частей здания- ремонт не требуется
 - г) фасад здания – ремонт панели кв.№ 64
 - д) входные двери и оконные переплеты – ремонт не требуется.
 - е) подвальные помещения –смена разводки ГВС-150м2.
 - ж) отмостка вокруг здания – ремонт не требуется.
 - з) система центрального отопления- произведена промывка и опрессовка ц/о.
 - и) котельное помещение и оборудование, от которых подается тепло- Мичурина,9.
 - к) тепловые элеваторные узлы и бойлерные- отревизированы.
 - л) отопительные печи: в том числе дымоходы, газоходы (даты составления актов о запуске к эксплуатации печей)
 - м) электрохозяйство- эл.щит закрыт, кап.ремонт поэтажных эл.щитков и стояковой разводки и ВРУ.

2. Обеспеченность:

- а) котельных топливом
- б) жителей- углем, дровами, торфом (в доме с печным отоплением)-нет.
- в) уборочным инвентарем, спецодеждой и песком для посыпки улиц -

обеспечен

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Дом к эксплуатации в зимних условиях готов.

Требуется: кап.ремонт поэтажных эл.щитков и стояковой разводки и ВРУ.

Смена разводки ГВС-150м/п. ремонт панели кв.№ 64.

Председатель комиссии: инженер Сулимова Т.А. 

Члены комиссии : инженер Сулимова Т.А. 
слесарь-сантехник Красилин А.А. 