

**АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания**

март 2023г.

Дом № 36 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Никитина
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки: 1978 Материал стен: панели
Число этажей: 5 Наличие подвала: техподполье

1. Результаты осмотра и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Ермакова Н.А.
И членов техника Жидковой О.Н., слесаря-сантехника С.В. Чиркова
Представителя общественного домового комитета _____
Произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			определение состояния невозможно	
2.	Стены каменные	куб		-	
3.	Стены деревянные	кв. м		-	
4.	Перегородки деревянные			-	
5.	Несогреваем.			-	
6.	Чердачное перекрытие	кв. м		техн. исправное состояние	
7.	Междуэтажное перекрытие			техн. исправное состояние	
8.	Перекрытие санузлов			техн. исправное состояние	
9.	Подвальное перекрытие			техн. исправное состояние	
10.	Стропила	п.м		-	
11.	Обрешетка кровли	кв.м		-	
12.	Кровля			техн. исправное состояние	
13.	Водосточные трубы	п.м		-	
14.	Внутренний водосток			техн. исправное состояние	
15.	Дощатые полы			-	
16.	Паркетные полы			-	
17.	Линолеум или синтетические			-	
18.	Плиточные полы	кв. м		техн. исправное состояние	
19.	Прочие полы			-	
20.	Оконные переплеты	кв.м		техн. исправное состояние	
21.	Двери внутренние	шт.		техн. исправное состояние	
22.	Наружные двери		4	техн. исправное состояние	
23.	Фасад- наружная отделка	кв.м		техн. исправное состояние	

24.	Трубы центрального отопления	п.м	4,7	промывка и опрессовка системы чистые трубы	текущий ремонт ЖРЭУ
25.	Радиаторы	секции	8	смена радиатора в квартире 66	текущий ремонт ЖРЭУ
26.	Параллельное или калориферное	кв.м.		-	

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.		-	
28	Агв колонки			-	
29	Умывальники		70	техн. исправное состояние	
30	Раковины		70	техн. исправное состояние	
31	Водопроводные трубы	п.м		техн. исправное состояние	
32	Унитазы	шт.	70	техн. исправное состояние	
33	Смывные бочки		70	техн. исправное состояние	
34	Канализационные трубы	шт	2	смена ревизии	текущий ремонт ЖРЭУ
35	Трубы горячего водоснабжения	п.м		техн. исправное состояние	
36	Ванны	шт.	70	техн. исправное состояние	
37	Души			-	
38	Колонки газовые или на твердом топливе			-	
39	Трубы газовые	п.м	8	отшлифовка краски	
40	Плиты			-	
41	Электрические плиты	шт.		-	
42	Телевидение	общая антенна		-	
43	Лифты	шт.		-	
44	Световая электропроводка	п.м		наличие скруток	текущий ремонт ЖРЭУ
45	Силовая электропроводка	п.м		-	
46	Вводные устройства	шт.	1	техн. исправное состояние	
47	Электрощитов		20	наличие скруток	текущий ремонт ЖРЭУ
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м		-	
49	Мусоропроводный ствол			-	
50	Балконные и лоджии			техн. исправное состояние	
51	Эркеры			-	
52	Лестницы:			-	
53	Ступени	шт		техн. исправное состояние	
54	Площадки	кв.м		техн. исправное состояние	
55	Ограждения	п.м	8	отсутствие поперечин	текущий ремонт
56	Мусоросборные камеры			-	
57	Бойлеры			-	
58	Тепловые узлы		1	отсутствие герметичности	текущий ремонт
59	Водоподкачка			-	
60	Помойные ямы	шт.		-	
61	Надворные туалеты			-	
62	Деревянные мусоросборники			-	
63	Бельевая площадка			-	
64	Грибки			-	

65	Песочницы			-	
66	Хозяйственные кладовки			-	
67	Хозяйственные сараи (дровяные)			-	
68	Комплексные детские площад.			-	
69	Скамейки			-	
70	Контейнерные площадки			-	
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м		наличие выбоин	
72	Комплексные спортивные площадки			-	
73	Отмостки	п.м.	86	частичное разрушение покрытий	текущий ремонт
74	Цоколя	кв.м	191	частичное отслоение краски	

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и

предложения: необходимо произвести промывку и опрессовку внутренней системы центрального отопления, ревизия запорной арматуры, теплового узла, осуществить ремонт или смену пробко-сальниковых, спусковых вентилях центрального отопления, ревизию вводного и поэтажных электрических щитов, ремонт отмостки, восстановление и покраска цоколя, смена радиатора.

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: _____ инженер Ермакова Н.А.

Члены комиссии: _____ техник О.Н. Жидкова
 _____ слесарь-сантехник С.В. Чирков