

**АКТ  
Общего (весеннего) осмотра здания**

март 2023

Дом № 67 по ул. Н. Козинская  
ООО «ЖРЭУ №5»

**Общие сведения по строению**

Год постройки: 1977      Материал стен: панели  
Число этажей: 5      Наличие подвала: тех.подполье

**1. Результаты осмотра и проведение испытания**

Комиссия в составе председателя, инженера ООО «ЖРЭУ №5» Ермаковой Н.А.

И членов техника Жидковой О.Н., слесаря-сантехника Чиркова С. В.

Представителя общественного домового комитета \_\_\_\_\_

Произвели осмотр вышеуказанного строения \_\_\_\_\_

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			определение состояния невозможно	
2.	Стены каменные	куб		-	
3.	Стены деревянные	кв. м		-	
4.	Перегородки деревянные			-	
5.	Несогреваем.			-	
6.	Чердачное перекрытие	кв. м		-	
7.	Междуэтажное перекрытие			техн. исправное состояние	
8.	Перекрытие санузлов			техн. исправное состояние	
9.	Подвальное перекрытие			техн. исправное состояние	
10.	Стропила	п.м		-	
11.	Обрешетка кровли	кв.м		-	
12.	Кровля	кв.м.		техн. исправное состояние	
13.	Водосточные трубы	п.м		-	
14.	Внутренний водосток			техн. исправное состояние	
15.	Дощатые полы			-	
16.	Паркетные полы			-	
17.	Линолеум или синтетические			-	
18.	Плиточные полы	кв. м	3,1	частичное разрушение покрытия	текущий ремонт ЖРЭУ
19.	Прочие полы			-	
20.	Оконные переплеты	кв.м		Забитые рамы, отсутствие стекол	текущий ремонт ЖРЭУ
21.	Двери внутренние	шт.	68	техн. исправное состояние	
22.	Наружные двери	шт.	4	техн. исправное состояние	
23.	Фасад- наружная отделка	кв.м		техн. исправное состояние	

24.	Трубы центрального отопления	п.м шт.	2,6 4	промывка и опрессовка смена спуск. кранов смена части трубы	текущий ремонт ЖРЭУ
25.	Радиаторы	шт.		техн. исправное состояние	
26.	Параллельное или калориферное	кв.м.		-	

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.		-	
28	Агв колонки			-	
29	Умывальники	шт.	68	техн. исправное состояние	
30	Раковины	шт.			
31	Водопроводные трубы	п.м	3	Наличие свищей и коррозии на трубах	текущий ремонт ЖРЭУ
32	Унитазы	шт.	68	техн. исправное состояние	
33	Смывные бочки		68	техн. исправное состояние	
34	Канализационные трубы	п.м.		техн. исправное состояние	
35	Трубы горячего водоснабжения	шт.	2	Перегиб шпинделей	текущий ремонт ЖРЭУ
36	Ванны	шт.	68	техн. исправное состояние	
37	Души	шт.	68	техн. исправное состояние	
38	Колонки газовые или на твердом топливе	шт.		-	
39	Трубы газовые	п.м		техн. исправное состояние	
40	Плиты			-	
41	Электрические плиты	шт.		-	
42	Телевидение	общая антенна		-	
43	Лифты	шт.		-	
44	Световая электропроводка	шт.		техн. исправное состояние	
45	Силовая электропроводка	п.м		-	
46	Вводные устройства	шт.	1	ревизия	
47	Электрощитов	шт.	20	ревизия	
48	Вентиляционные стволы и трубы	п.м		-	
49	Мусоропроводный ствол	шт.		-	
50	Балконные и лоджии			техн. исправное состояние	
51	Эркеры			-	
52	Лестницы:			-	
53	Ступени	шт	6	Наличие сколов	текущий ремонт ЖРЭУ
54	Площадки	кв.м	4,6	частичное разрушение покрытия	
55	Ограждения	п.м	7,3	Отсутствие поперечен	текущий ремонт ЖРЭУ
56	Мусоросборные камеры			-	
57	Бойлеры			-	
58	Тепловые узлы	узел		отсутствие герметичности	текущий ремонт ЖРЭУ
59	Водоподкачка			-	
60	Помойные ямы	шт.		-	
61	Надворные туалеты			-	
62	Деревянные мусоросборники			-	
63	Бельевая площадка			-	

64	Грибки			-	
65	Песочницы			-	
66	Хозяйственные кладовки			-	
67	Хозяйственные сараи (дровяные)			-	
68	Комплексные детские площад.			-	
69	Скамейки			-	
70	Контейнерные площадки			-	
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м		-	
72	Комплексные спортивные площадки			-	
73	Отмостки	п.м.		техн. исправное состояние	
74	Цоколя	кв.м		техн. исправное состояние	

**2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6**

**ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:**

1. Отрывка шурфов \_\_\_\_\_
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов \_\_\_\_\_
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений \_\_\_\_\_
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния \_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания \_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования \_\_\_\_\_
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования \_\_\_\_\_

**8. Выводы и**

предложения: необходимо произвести промывку и опрессовку внутренней системы центрального отопления, ревизия запорной арматуры, теплового узла, осуществить ремонт или смену пробко-сальниковых спусковых вентилей центрального отопления, ревизию вводного и поэтажных электрических щитов, ремонт водопроводных труб ГВС, восстановление оконных переплетов.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ инженер Ермакова Н.А.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ техник Жидкова О.Н.  
 \_\_\_\_\_ слесарь-сантехник Чирков С.В.