

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

2 апреля 2024 г.

Дом № 94 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) ул. М. Горького
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1988г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

и членов: инженера Сулимовой Т.А.. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент			ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	нестораем.	»			
6	чердачное	кв.м			
7	междуэтажное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8	санузлов	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	подвальное	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10	стропила	п-м			
11	обрешетка	кв.м			
12	кровля	»	53	тек. ремонт треб. кв.58	
13	водосточные трубы	п-м			
14	внутрен. водосток	»			
15	П дощатые	кв.м			

16	Паркетные линолеум или синтетические плиточные прочие	»			
17		»			
18		»			
19		»			
20	Проемы оконные перепл. пластиковые	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21		шт.			
22	наружные	»	5	металл.ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
24	отопление канализаци..	труб. цент. отоп.	п-м	460	треб.смена труб ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	»		ремонт не треб.
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34	водопровод канализ..	канализ. трубы	п-м	135	треб.смена канализ.труб
35		трубы горяч. вод.	»	280	треб. смена стояков
36		ванны	шт		
37		души	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м	75	треб. окраска
40		плиты	шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ.		
44		ант.			
45		лифты	шт	-	
46		световая электропроводка	п-м		ремонт не треб.
47		силовая электропроводка	»		
48		вводные устройства	шт		
49		электрощитов	»	1	Ревизия- текущ.ремонт
	вентиляционные стволы и	п-м			

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

Выводы и предложения – требуется : кап.ремонт труб ц/о-460 м/п, смена канализ.труб- 135 м/п, смена задвижки ц/о – 2 шт. требуется текущий ремонт кровли кв.58. кап.ремонт стояков ГВС- 280м/п, окраска газовых труб- 75 м/п. ревизия эл.щитов- 1 шт. ремонт балконных плит-5 шт. ремонт л/клеток- 5 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: Р/1 (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: Р/2 (Т.А.Сулимова)