

**АКТ**  
**общего (весеннего) осмотра здания**

21 марта 2024 г.

Дом № 81 строение (корпус) \_\_\_\_\_ по ул. Никитина  
Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

*Общие сведения по строению*

Год постройки - 1976г.

Материал стен - кирпичный

Число этажей - 5 ( пять )

Наличие подвала – Есть.

**Результаты осмотра строения и проведения испытания**

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А..

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены каменные	куб.		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	неспораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонта не требуется	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонта не требуется	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	м2	347 треб. текущ.ремонт кровли кв.105,143,42,41,53,66,28,13	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»	ремонта не треб.	Технически исправном состоянии

15	Полы	дошатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	шт.	23	уст-ка недостающ.рам с остеклением	
21		двери внутрен.	шт.			
22		наружние	шт.	13	металл.ремонта не треб.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м	220	Ремонт порогов.	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	230	треб смена труб п/о	
25		радиаторы	секц			
26		параллельное или калориферное	кв.м			
27		печи на тверд. или газов. отопл.	шт			
28		АГВ колонки	»			
29		умывальники	»			
30		раковины	»			
31	канализация..	водопров. трубы	»		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
32		унитазы	шт			
33		смывные бочки	»			
34		канализ. трубы	п-м	12,5	треб.ремонт	
35		трубы горяч. вод.	п/м	310	треб.смена труб	
36	Внутренне санитарно и электротехнические устройства	ванны	шт			
37		душ	»			
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»			
39		трубы газовые	п-м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
40			шт			
41	плиты		»			
42		электрические	»			
43	телевидение		общ.			
44		лифты	ант.			
45			шт	-		
46	световая электропроводка	п-м	1300	смена эл.проводки		
47	силовая электропроводка	»				
48	вводные устройства	шт				
	электрощитов	»	1	Смена эл.щита		



2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

*ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:*

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их крепления-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния-  
\_\_\_\_\_
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-  
\_\_\_\_\_
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.  
\_\_\_\_\_
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-  
\_\_\_\_\_
8. Выводы и предложения , требуется : ремонт отмостки- 580м2, ремонт и окраска цоколя- 632 м2, смена труб ц/о- 230м/п, смена эл.проводки—1300м/п, уст-ка недостающих рам с остеклением-23шт., смена задвижки ц/о- 16 шт. смена труб ГВС- 310м/п, смена эл.щита- 1 шт. треб.текущ. ремонт кровли кв.105,143,42,41,53,66,13., треб.ремонт канализац.труб- 2,5м/п.установить -3 песочницы, ремонт детск.площадки- 1 шт. асфальтирование тротуара- 250м2., смена карнизных плит- 20 шт.

Подписи:

Председатель комиссии:        (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:        (Т.А.Сулимова)