

АКТ

общего (весеннего) осмотра здания

29 марта 2024 г.

Дом № 38 строение (корпус) по ул. (пер.) Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1978г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала – техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А._____

и членов: инженера Сулимовой Т.А._____

председателя общественного домового комитета_____

произвели осмотр вышеуказанного строения._____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	»	598 м ² треб. частичн. ремонт кровли	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15		дощатые	кв.м		
16		паркетные	»		
17	Полы	линолеум или синтетические	»		
18		плиточные	»		
19		прочие	»		
20		оконные перепл.	кв.м		
21	Проемы	двери внутрен.	шт.	ремонт рам на л/клетках	
22		наружные	»	2	металл.ремонт не требуется. Технически исправном состоянии
23		фасад-наружн. отделка	кв.м	ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
24		труб. цент. отоп.	п-м	240	треб смена разводки ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31	канализац..	водопров. трубы	м/п	238 130	треб смена стояков ХВС требсмекна труб ХВС
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34	водопровод	канализ. трубы	п-м		
35		трубы горяч. вод.	»		Кап.ремонт
36		ванны	шт		
37		душі	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
40		плиты	шт		
41		электрические	»		
42		телевидение	общ. ант.		
43		лифты	шт	2	Ремонт не требуется произведен кап.ремонт в 2017г.
44		световая электропроводка	п-м	1900	треб замена эл.проводки Кап.ремонт
45		силовая электропроводка	»		
46		вводные устройства	шт		
47		электрощитов	»	1	Ревизия
48					

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о- 240 м/п, смена стояков ХВС-238 м/п, смена разводки ГВС- 237 м/п, кап.ремонт эл.проводки-1900 м/п, ремонт л/клеток- 2 шт, кап. ремонт кровли-598 м2, ревизия задвижек ц/о- 1 шт. ремонт и окраска цоколя-92м2. ревизия эл.щитов-1 шт. ремонт балконов лоджий- 3 шт. ревизия водо-насоса.

Подписи:

Председатель комиссии: _____  (T.A.Лахузова)
Члены комиссии: _____  (T.A.Сулимова)