

АКТ
общего (весеннего) осмотра здания

20 марта 2025 г.

Дом № 57 строение (корпус) по ул. (пер.) Н.Козинская
 Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1975г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 5 (пять)

Наличие подвала – Есть.

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А.

и членов: инженера Сулимовой Т.А.

председателя общественного домового комитета

произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуетажное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
9	Крыша	подвальное	»	ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
10		стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	1165,	Треб.ремонт кв.30,46,18,26	Кап.ремонт
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		
15	□	дощатые	кв.м		

16	паркетные	»			
17	линолеум или синтетические	»			
18	плиточные	»			
19	прочие	»			
20	оконные перепл.	кв.м		ремонт не треб.	Технически исправном состоянии
21	Приемы двери внутрен.	шт.			
22	наружные	»	6	металл.ремонт не треб.	
23	фасад-наружн. отделка	м/п	120	частичный ремонт швов	
24	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	451	смена разводки ц/о
25		радиаторы	секц		
26		параллельное или калориферное	кв.м		
27		печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28		АГВ колонки	»		
29		умывальники	»		
30		раковины	»		
31		водопров. трубы	м/п	185	треб.смена стояков ХВС
32		унитазы	шт		
33		смывные бочки	»		
34	водопровод	канализ. трубы	п-м		ремонт не треб.
35		трубы горяч. вод.	»		Технически исправном состоянии
36		ванны	шт		
37		душевые	»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.	»		
39		трубы газовые	п-м		ремонт не треб.
40	плиты		шт		
41			»		
42		электрические	»		
43		телевидение	общ. ант.		
44		лифты	шт	-	
45		световая электропроводка	п-м	1050	треб.смета эл.проводки
46		силовая электропроводка	»		
47		вводные устройства	шт		
48		электрощитов	»	1	ревизия
49		вентиляционные стволы и	п-м		

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов -
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов -
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений -
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -

5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания -

6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования –исправно.

7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о-451м/п, смена стояков ХВС-185 м/п, смена эл.проводки- 1050 м/п, частичный ремонт швов- 120 м/п, ревизия запорн.арматуры- 2 шт. треб.ремонт кровли над кв.№ 30,46,18,26. Кап.ремонт кровли- 1165,1м2, треб.кап.ремонт труб ц/о- 610м/п.

Подписи:

Председатель комиссии:  (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии:  (Т.А.Сулимова)