

общего (весеннего) осмотра здания

31 марта 2026 г.

Дом № 38 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Ст.Разина

Жилищно – эксплуатационный участок № 10 гор. Калуги

Общие сведения по строению

Год постройки - 1978г.

Материал стен - панельный

Число этажей - 9 (девять)

Наличие подвала – техподполье

Результаты осмотра строения и проведения испытания

Комиссия в составе председателя, директора ЖРЭУ-10 Лахоузовой Т.А. _____

членов: инженера Сулимовой Т.А.. _____

председателя общественного домового комитета _____

произвели осмотр вышеуказанного строения. _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Количество	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖЕУ или тек. ремонт жилищных помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1	Фундамент				
2	Стены панельные	куб.		Ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
3	Стены деревянные	кв.м			
4	Перегородки дерев.	»			
5	несгораем.	»			
6	Перекрытия	чердачное	кв.м		
7		междуэтажное	»	Ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
8		санузлов	»	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
9		подвальное	»	ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
10	Крыша	стропила	п-м		
11		обрешетка	кв.м		
12		кровля	» 598 м2	треб.частичн.ремонт кровли кв.34,70	
13		водосточные трубы	п-м		
14		внутрен. водосток	»		

15	Полы	дощатые	кв.м			
16		паркетные	»			
17		линолеум или синтетические	»			
18		плиточные	»			
19		прочие	»			
20	Проемы	оконные перепл.	кв.м			
21		двери внутрен.	шт.		ремонт рам на л/клетках	
22		наружные	»	2	металл.ремонт не требуется.	Технически исправном состоянии
23	фасад-наружн. отделка		кв.м		ремонт не требуется	Технически исправном состоянии
24	Внутренние санитарно и электротехнические устройства	отопление	труб. цент. отоп.	п-м	240	треб смена разводки ц/о
25			радиаторы	секц		
26			параллельное или калориферное	кв.м		
27			печи на тверд. или газов. топл.	шт		
28			АГВ колонки	»		
29		канализац.	умывальники	»		
30			раковины	»		
31			водопров. трубы	м/п	238 130	треб смена стояков ХВС требсмякна труб ХВС
32		водопровод	унитазы	шт		
33			сmyвные бочки	»		
34			канализ. трубы	п-м		
35		трубы горяч. вод.		»		Кап.ремонт
36		ванны		шт		
37		души		»		
38		колонки газов. или на тверд. топл.		»		
39		трубы газовые		п-м		ремонт не требуется.
40		плиты		шт		
41				»		
42			электрические	»		
43		телевидение		общ. ант.		
44		лифты		шт	2	Ремонт не требуется
45		световая электропроводка		п-м	1900	треб замена эл.проводки
46		силовая электропроводка		»		
47		вводные устройства		шт		
48		электрощитов		»	1	Ревизия

[illegible]

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указанием Правил и норм п. 4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов-
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов-
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их креплений-
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния -
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания-
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования- исправно.
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования-

Выводы и предложения, требуется : смена разводки ц/о- 240 м/п, смена стояков ХВС-238 м/п, смена разводки ГВС- 237 м/п, кап.ремонт эл.проводки-1900 м/п, ремонт л/клеток- 2 шт, частичн. кап. ремонт кровли кв.34,70 -598 м2, ревизия задвижек ц/о- 1 шт. ремонт и окраска цоколя-92м2. ревизия эл.щитов-1 шт. ремонт балконов лоджий- 3 шт.

Подписи:

Председатель комиссии: _____ (Т.А.Лахоузова)

Члены комиссии: _____ (Т.А.Сулимова)