

АКТ
Общего (весеннего) осмотра здания

март 2026 г.

Дом № 8 по пер. Тульский
ООО «ЖРЭУ №5»

Общие сведения по строению

Год постройки: 1987 Материал стен: кирпич
Число этажей: 5 Наличие подвала: есть

1. Результаты осмотра и проведение испытания

Комиссия в составе председателя, директора ООО «ЖРЭУ №5» Ермаковой Н.А.

И членов техника Журавлевой М.Е., слесаря-сантехника Федорина В.В.

Представителя общественного домового комитета _____

Произвели осмотр вышеуказанного строения _____

Результаты осмотра строительных конструкций, инженерного оборудования строения, элементов наружного благоустройства

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и оборудования	Единица измерения	Кол-во	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный ЖРЭУ или тек. ремонт жилых помещений выполняемых нанимателями жилых помещений за их счет)
1.	Фундамент			определение состояния невозможно	
2.	Стены каменные	куб		техн. исправ. сост.	
3.	Стены деревянные	кв. м			
4.	Перегородки деревянные				
5.	Несогреваем.				
6.	Чердачное перекрытие	кв. м			
7.	Междуэтажное перекрытие			техн. исправ. сост.	
8.	Перекрытие санузлов			техн. исправ. сост.	
9.	Подвальное перекрытие			техн. исправ. сост.	
10.	Стропила	п.м			
11.	Обрешетка кровли	кв.м			
12.	Кровля	кв.м.		техн. исправ. сост.	
13.	Водосточные трубы	п.м			
14.	Внутренний водосток				
15.	Дощатые полы				
16.	Паркетные полы				
17.	Линолеум или синтетические				
18.	Плиточные полы	кв. м			
19.	Прочие полы			техн. исправ. сост.	
20.	Оконные переплеты	кв.м		техн. исправ. сост.	
21.	Двери внутренние	шт.		техн. исправ. сост.	
22.	Наружные двери			техн. исправ. сост.	
23.	Фасад- наружная отделка	кв.м		техн. исправ. сост.	
24.	Трубы центрального отопления	п.м шт.		проеды в го- приеобко	
25.	Радиаторы	секции		техн. исправ. сост.	
26.	Параллельное или калориферное	кв.м.			

27	Печи на твердом или газовом топливе	шт.			
28	Агв колонки				
29	Умывальники				
30	Раковины				
31	Водопроводные трубы	п.м	7	тех. исправ. сост.	
32	Унитазы	шт.		тех. исправ. сост.	
33	Смывные бочки			тех. исправ. сост.	
34	Канализационные трубы	п.м.		тех. исправ. сост.	
35	Трубы горячего водоснабжения	шт.			
36	Ванны	п.м	6,5	тех. исправ. сост.	
37	Души	шт.			
38	Колонки газовые или на твердом топливе				
39	Трубы газовые				
40	Плиты	п.м			
41	Электрические плиты				
42	Телевидение	шт.			
43	Лифты				
44	Световая электропроводка	шт.			
45	Силовая электропроводка	шт.			
46	Вводные устройства	п.м			
47	Электрощитов	шт.	9	ревизия	
48	Вентиляционные стволы и трубы	шт.	15	ревизия	
49	Мусоропроводный ствол	п.м			
50	Балконные и лоджии				
51	Эркеры	шт.			
52	Лестницы:				
53	Ступени				
54	Площадки	шт.		тех. исправ. сост.	
55	Ограждения	кв.м		тех. исправ. сост.	
56	Мусоросборные камеры	п.м			
57	Бойлеры				
58	Тепловые узлы				
59	Водоподкачка	Узел	2	ревизия	
60	Помойные ямы				
61	Надворные туалеты	шт.			
62	Деревянные мусоросборники				
63	Бельевая площадка				
64	Грибки				
65	Песочницы				
66	Хозяйственные кладовки				
67	Хозяйственные сараи (дровяные)				
68	Комплексные детские площад.				
69	Скамейки				
70	Контейнерные площадки				
71	Асфальтированные тротуары и проезды	кв.м			
72	Комплексные спортивные площадки				

Отметки

Цоколя

следовательн

м п.4.6

ММО ВНЕ

1. Отрывк

2. Прост

3. Сн

73	Отмостки	КВ.М.	Техн. исправ. акт.
74	Цоколя	КВ.М	Техн. исправ. акт.

2. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.4.6

ПОМИМО ВНЕШНЕГО ОСМОТРА СТРОЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНО:

1. Отрывка шурфов _____
2. Простукивание штукатурки и облицовка фасадов _____
3. Снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и креплений _____
4. Вскрытие конструкций для определения их технического состояния _____
5. Взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытания _____
6. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования _____
7. Прочие испытания конструкций и инженерного оборудования _____

8. Выводы и предложения:

Необходимо произвести про-
савку, опрессовку внутренней
системы центр. отопления
ревизию вводного уст-ва и за-
меров арматуры.

Председатель комиссии: _____ директор Ермакова Н.А.

Члены комиссии: _____ техник М.Е. Журавлева
_____ слесарь-сантехник Федорин В.В.